



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 20.12.2023г.

№2677

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»** (сокр. МБОУ «СОШ №18») ОГРН: 1021801660836, ИНН: 1835029273

Адрес место нахождения юридического лица: 426036, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Демократическая, дом 37

Адрес места осуществления деятельности: 426036, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Демократическая, дом 37

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 не обеспечено расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены в следующих учебных помещениях №№12, 13, 27 (начальная школа), №21 (кабинет физика\информатика), №22 (кабинет биология\химия).

В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся начальной школы №№11, 12, 13, 14, кабинет №10 (технология для мальчиков), кабинет №22 (химия\биология), учебный кабинет №21 (физика\информатика) не оборудованы умывальниками и не обеспечены холодным и горячим водоснабжением и водоотведением. Не обеспечена горячим водоснабжением раковина в лаборантской кабинета №22 (химия\биология), кабинета №21 (физика\информатика).

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность стен спортивного зала с дефектами и повреждениями (отслоение покраски, в углах торцевой стены следы конденсата, торцевая стена с наружной стороны требует утепления).

В нарушении п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале туалетные и душевые помещения используются не по назначению. Проведен демонтаж санитарно-технического оборудования и организовано хранение туристических снарядов, используются как складские помещения.

В нарушении п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в раздевалке для мальчиков при спортивном зале поверхность пола с дефектами и повреждениями, откосы и подоконник окна также дефектами и

повреждениями, нарушением целостности покрытия поверхностей.

В нарушении п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в школе отсутствует помещение под комнату уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 в учебных классах, где организовано обучение классов 1А, 1Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4В, 4Г количество обучающихся в классе превышает норму, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося. Превышение количества детей составляет в 1А классе на 3 ребенка, в 1Б классе на 1 ребенка, во 2В классе на 4 ребенка, в 3А классе на 2 ребенка, в 3В классе на 9 детей, в 4А классе на 2 ребенка, в 4В классе на 2 ребенка, в 4Г классе на 7 детей. Данное нарушение установлено экспертным заключением №2686 от 18.12.2023.

В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, гигиенических норм в таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 измеренные уровни искусственной освещенности на доске в кабинете №23 составил 438лк при гигиеническом нормативе не менее 500лк, а также на партах в кабинетах №№22,23,24,27 составило от 192 лк до 272 лк при гигиеническом нормативе не менее 300лк, и коэффициента пульсации освещенности на досках и партах кабинетах №№21,22,23,24,25 составило от 11% до 31% при гигиеническом нормативе не более 10%.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. Обеспечить расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены в следующих учебных помещениях №№12, 13,27 (начальная школа), №21 (кабинет физика\информатика), №22 (кабинет биология\химия). Срок до 01.08.2024г.
2. Учебные кабинеты для обучающихся начальной школы №№11,12,13,14, кабинет №10 (технология для мальчиков), кабинет №22 (химия\биология), учебный кабинет №21 (физика\информатика) оборудовать умывальниками и обеспечить холодным и горячим водоснабжением и водоотведением. Обеспечить раковину горячим водоснабжением в лаборантской кабинета №22 (химия\биология), кабинета №21 (физика\информатика). Срок до 01.08.2024г.
3. Провести ремонт стен спортивного зала. Срок до 01.08.2024г.
4. В раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале восстановить работу туалетных и душевых помещений, оборудовав санитарно-техническими приборами, обеспечением холодного и горячего водоснабжения и водоотведением и использовать по назначению. Срок до 01.08.2024г.
5. Отремонтировать пол, подоконник и откосы окна в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. Срок до 01.08.2024г.
6. Выделить и оборудовать комнату уборочного инвентаря поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Срок до 01.08.2024г.
7. При формировании классов-комплектов исходить из расчета площади учебных помещений при соблюдении норм площади на одного ребенка: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. Срок до 01.08.2023г.
8. Обеспечить уровни искусственной освещенности на доске в кабинете №23 до гигиенического норматива не менее 500лк, на партах в кабинетах №№22,23,24,27 до гигиенического норматива не менее 300лк, и коэффициента пульсации освещенности от общей искусственной освещенности на досках и партах кабинетах №№21,22,23,24,25 до гигиенического норматива не более 10%. Подтвердить результатами инструментальных измерений. Срок до 01.08.2024года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШ №18», юридический адрес: 426036, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Демократическая, дом 37.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **01.08.2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
Директор МБОУ «СОШ №18»



Болотова Е.В.

20.12.2023г